



## Operação Combustível Limpo 22/10/2021

DAR	ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	BANDEIRA	APROVADO	REPROVADO	TOTAL	IRREGULARIDADE	A.I	PLACAS	PULSERS
RCNOR	AUTO POSTO PARQUE PAULISTANO LTDA.	AV. OLIVEIRA FREIRE, 715	PARQUE PAULISTANO	SAO PAULO	BRANCA		4	4	Erros de até -2.200ml para cada 20l fornecidos em prejuízo ao consumidor; Violação no plano de selagem (lacre e pulser)	4	6	4
RCLES	ANIELO D AMARO CIA LTDA	AV JOAO PAULO I,900	FREGUESIA DO O	SAO PAULO					ABERTO DIAS ANTES - FECHADO			
RCSUL	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVF EIRELI	AV ANGELICA,197	SANTA CECILIA	SAO PAULO	BRANCA				ABERTO DIAS ANTES - FECHADO			
RCSUL	AUTO POSTO TAQUARAL BORBA GATO LTDA	AV ADOLFO PINHEIRO,2518	SANTO AMARO	SAO PAULO	BR	18		18				
RCSUL	AUTO POSTO INTERLAKEN LTDA	AV INTERLAGOS,2981	JARDIM UMUARAMA	SAO PAULO	IPIRANGA	12		12	Violação no plano de selagem (painel, bloco medidor e pulser)	7		
RCLES	AUTO POSTO 126 LTDA	AV JOAO DIAS,2007	JARDIM TRES MARIAS	SAO PAULO					FECHADO			
RCOES	TEU AUTO POSTO LTDA	AV ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA,1045	JARDIM ESMERALDA	SAO PAULO					FECHADO- reinterditado devido violação de interdição.			
RCOES	AUTO POSTO V & V EIRELI	RUA ANHANGUERA,550/556	BARRA FUNDA	SAO PAULO	IPIRANGA		4	4	Violação de interdição; não apresentou Ordem de Serviço	5		
RCOES	AUTO POSTO MARAJÓ LTDA	AV NOVA CANTAREIRA,739	TUCURUVI	SAO PAULO	IPIRANGA		18	18	Alteração de características nos pulsers; Violação nos pontos de selagem (Painel, Bloco, Pulsers); não apresentou ordem de serviço; violação de interdição; Erros de até -100ml para cada 20l fornecidos em prejuízo ao consumidor; oposição a fiscalização	18	2	6
<b>Total</b>		<b>09</b>				<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>		<b>34</b>	<b>08</b>	<b>10</b>

**Participantes:** ANP/PROCON/DPPC-GARRA/CETESB/SEFAZ